

**JACUZZI KLÓRMENTES FERTŐTLENÍTÉS - DEWAN-18 folyadékkal****A kezdőcsomag tartalma:**

Termék neve	Mihez használjuk?	Ára
<b>ALGA-SOKK P 0,5 kg</b>	sokkoláshoz	1.400,-Ft
<b>DEWAN-20/pH MÉRŐCSÍK (50db)</b>	vízminőség ellenőrzéshez	3.300,-Ft
<b>DINAX MÍNUSZ P 1 kg</b>	pH-érték beállításához	1.000,-Ft
<b>DEWAN-18 5 kg</b>	fertőtlenítéshez	4.100,-Ft
<b>ALGICID 1 kg</b>	algamentesítéshez	3.100,-Ft
<b>HABSTOP 1kg</b>	habzásgátló	1.500,-Ft

**A Jacuzzi medence beüzemelése és rendszeres kezelése:**

Az új medencét a későbbi vegyszerfelhasználás csökkentése érdekében megtisztítjuk minden eredeti szennyeződéstől, ez a folyamat a SOKKOLÁS.

**Sokkolás:**

1. Töltse meg a medencét (a vizet nem kell felfűteni).
2. Tegyen a vízbe köbméterenként 50 g ALGA-SOKK P-t!
3. Mozgassa a vizet az élményelemekkel, hogy a szer jól elkeveredjen!
4. Hagyja a vegyszert minimum 2 órán át hatni, majd eressze le a teljes vízmennyiséget!

**Medence feltöltése:**

1. Mérjük meg a pH-értéket a mérőcsíkkal vagy a teszterrel!
2. A pH-értéket állítsuk be a DINAX MÍNUSZ P-vel, a dobozon található adagolás alapján!
3. Helyezzünk a vízbe köbméterenként 400ml DEWAN-18-at és másfél kupak ALGICID-et!

**Folyamatos kezelés:**

1. pH-érték ellenőrzése 3-4 naponta (ha a medence hosszabb ideje jól működik, a rendszeresség heti 1-re csökkenthető)
2. A mért értékek függvényében DINAX MÍNUSZ P illetve DEWAN-18 beadagolása.
3. Hetente öntsön a vízbe 1 kupak ALGICID-et!

# EGYÉB KÉRDÉSEK, MEGOLDÁSOK

## 1. A VÍZ ERŐTEJESEN HABZIK

A habzás erősségétől függően adagoljon a vízbe köbméterenként 10-100 ml [DINAX HABSTOPOT](#) a habzás megszűntetéséig. A beadagolás után várjuk meg amíg a szer alaposan elkeveredik a medencénkben.

## 2. A BEJÖVŐ VÍZNEK MAGAS A FÉMTARTALMA

Amennyiben a megtöltött Jacuzzi-medencében a víz zöld, sárga vagy barna színű, esetleg fémes kirakódás látható, tegye az alábbiakat:

1. Ürítse le a medencét.
2. Öntsön az üres medencébe köbméterenként 30-50 ml [DINAX METAL MAGIC F](#)-et, amely megköti a vízben oldott állapotban levő fémeket (pl. vasat)!
3. Töltse fel a medencét vízzel és az előírt módon kezelje!  
A medence a feltöltés után azonnal használható. A víz lágyítására is használatos!

## 3. AZ OLDALFALON KOSZCSÍK / VÍZCSÍK KÉPZŐDIK

**A, BIOPOOL:** zsírosodást gátló **enzimatikus uszodai víztisztító gél a zsírcsík, nyálka, biofilm eltávolítására**

Medencék, pezsgőfürdők túlterheltsége esetén fellépő zsírosodást bontó enzim. Tisztán tartja a medence falait, eltávolítja a zsírcsíkot, megelőzi a klóramin képződést. Környezetbarát, nem mérgező, biológiailag lebomlik.

- Első használat esetén 10 m<sup>3</sup> medencevízre számítva 200 ml folyadékot adagolunk, közvetlenül a medence felületére elosztva.

- Folyamatos használat esetén hetente egyszer 100 ml/10 m<sup>3</sup> folyadékot terítünk szét a medence vizén.

**B, DINAX SZEGÉLYTISZTÍTÓ** lehetővé teszi az úszó- és fürdőmedencék vízvonala feletti részének tisztítását. A szegélytisztító gélesített állagú, így különösen alkalmas függőleges felületek kezelésére. A DINAX SZEGÉLYTISZTÍTÓ F-et hígítás nélkül öntse egy szivacsra, és vékony rétegben kenje fel a tisztítandó felületre. Néhány perc múlva öblítse le és szivaccsal mossa át a felületet. Erősebb szennyeződés esetén az eljárást valószínűleg meg kell ismételni.

## 4. SZŰRŐBETÉT TISZTÍTÁSA, FERTŐTLENÍTÉSE:

Dinax Filter Cleaner F 1 kg: szűrőtisztító folyadékkal történik.

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból és permetezze be szűrőtisztító folyadékkal. Hagyja rajta legalább 5 percig. A keletkezett habot erős vízszugárral távolítsa el. Papírszűrőkhöz is alkalmazható.